



A-1 本校にプール施設はありますか。




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. 屋外プールがある	78.0	58.8	25.8	52.6	73.7	90.5	54.3
■ 2. 屋内プールがある	2.6	17.3	4.4	3.8	1.8	2.2	1.4
■ 3. プールはない (プールを使用していない場合も含む。Bの設問へ)	19.4	24.0	69.7	43.6	24.5	7.2	44.3

A-2 原水として使用している水の種類は何ですか。




A-3 水質検査はどれくらいの頻度で行いましたか。
 (基準：使用日30日ごとに1回)




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. 基準どおりに行った	86.9	86.7	77.8	79.6	88.3	88.0	79.8
■ 2. 実施したが基準を満たさなかった	11.2	11.4	13.9	17.0	10.5	10.9	9.6
■ 3. 行わなかった (Bの設問へ)	1.9	1.9	8.3	3.4	1.2	1.1	10.7

A-4 水質について以下の項目の検査を行いましたか。
(複数回答可)



■ 1. 遊離残留塩素 ■ 2. pH値 ■ 3. 大腸菌 ■ 4. 一般細菌 ■ 5. 有機物等 ■ 6. 濁度 ■ 7. 総トリハロメタン ■ 8. 循環ろ過装置の処理水の濁度

A-5 水質基準に適合しましたか。




■ 1. すべての項目が適合した (A-8の設問へ)

■ 2. 不適合項目があった (A-6の設問へ)


	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
1. すべての項目が適合した (A-8の設問へ)	90.4	89.4	93.8	87.7	89.7	90.9	91.4
2. 不適合項目があった (A-6の設問へ)	9.6	10.6	6.3	12.3	10.3	9.1	8.6

A-6 不適合項目について（A-5. で②に印をつけた人）
指導・助言を行いましたか。




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. 行った (A-7の設問へ)	96.0	98.3	83.3	95.1	96.0	96.0	96.3
■ 2. 行わなかった (A-8の設問へ)	4.0	1.7	16.7	4.9	4.0	4.0	3.7

A-7 指導・助言によって改善しましたか。




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. すべて改善した	77.9	79.3	60.0	72.5	75.9	79.6	77.7
■ 2. 一部改善した	18.0	17.2	40.0	25.1	18.9	16.7	16.5
■ 3. 改善しなかった	4.1	3.4	0.0	2.3	5.3	3.7	5.8

A-8 水質検査結果の記録を保存していましたか。（基準：5年間保存）




	全	体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中	学	校	小	学	校	幼	稚	園
■ 1. すべて保存していた	93.5	96.6	93.8	94.6	91.9	93.9	92.2							
■ 2. 一部保存してした	5.7	3.4	5.2	4.7	7.0	5.3	6.0							
■ 3. 保存していなかった	0.9	0.0	1.0	0.7	1.1	0.7	1.9							

B-1 循環ろ過装置はありますか。




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. ある	86.8	86.0	70.4	80.5	88.9	95.2	24.9
■ 2. ない (B-3の設問へ)	13.2	14.0	29.6	19.5	11.1	4.8	75.1

B-2 循環ろ過水の濁度検査用採水栓を設置していますか。




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. 設置している	72.1	72.7	74.4	72.5	73.7	71.9	58.5
■ 2. 設置していない	27.9	27.3	25.6	27.5	26.3	28.1	41.5

B-3 施設・設備について以下の項目の検査を行いましたか。
(複数回答可)




■ 1. プール本体の衛生状況等 ■ 2. 浄化設備の管理 ■ 3. 消毒設備の管理 ■ 4. 行わなかった (Cの設問へ)

B-4 施設・設備の基準に適合しましたか。




B-5 不適合項目について (B-4. で②に印をつけた人)
指導助言を行いましたか。




	全 体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中 学 校	小 学 校	幼 稚 園
■ 1. 行った	90.0	84.6	50.0	87.0	93.8	89.4	82.5
■ 2. 行わなかった (B-7の設問へ)	10.0	15.4	50.0	13.0	6.2	10.6	17.5

B-6 指導・助言によって改善しましたか。




	全	体	特別支援学校	定時制高等学校	全日制高等学校	中	学	校	小	学	校	幼	稚	園
■ 1. すべて改善した	37.3	50.0	0.0	26.6	37.8	37.3	51.4							
■ 2. 一部改善した	44.6	36.4	100.0	44.3	43.4	46.0	37.1							
■ 3. 改善しなかった	18.1	13.6	0.0	29.1	18.8	16.7	11.4							


B-7 屋内プールがある学校にお聞きします。
以下の項目の検査を行いましたか。（複数回答可）




B-8 施設・設備検査結果の記録を保存していましたか。（基準：5年間保存）



C-1 水質について以下の項目の点検を行いましたか。（複数回答可）



C-2 附属施設・設備について以下の項目の点検を行いましたか。
(複数回答可)



C-3 日常点検結果について以下の項目の記録を保存していませんか。
(複数回答可)

